



United Solar Ovonics Europe SAS
Tour Albert 1^{er}, 65, avenue de Colmar
92507 Rueil-Malmaison Cedex France
Tel : +33.1.74.70.46.24
Fax : +33.1.41.39.00.22
E-Mail : franceinfo@uni-solar.com
Website : <http://www.uni-solar.com>

Vendredi 1^{er} juillet 2011

Objet: entretien et maintenance des centrales UNI-SOLAR.

Madame, monsieur,

Nous vous rappelons par la présente lettre qu'il est vivement conseillé d'effectuer une maintenance de la centrale photovoltaïque deux fois par an pour vérifier le bon état de la centrale et procéder, s'il le faut, à des réparations mineures qui évitent l'apparition de problèmes importants. Lors de cette visite, il est recommandé d'effectuer les actions suivantes:

- nettoyage des laminés à l'eau non pressurisée, à l'aide d'une raclette en plastique si besoin.
- vérification du bon état de surface des laminés (pas d'éraflure ou de perçement).
- vérification du bon état des connecteurs du laminé (boîtier ni cassé, ni décollé, ni tourné).
- vérification du câblage DC présent en toiture.
- vérification de la propreté et du bon état des chemins de câble.
- vérification du bon état des coffrets de protection et des protections qu'ils contiennent.
- vérification du bon état du local onduleur, du transformateur et du câblage AC.
- vérification de l'absence d'alarme onduleur.

En cas de détection d'un problème, veuillez faire une photo du laminé et relever son numéro de série, que vous enverrez à votre vendeur qui le transmettra à UNI-SOLAR.

Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Andrew Parr
Technical director EMEA
United Solar Ovonics SAS